

軽 易 工 事 仕 様 書

| | |
|--------------|--|
| 工事名称 | GHP空調機補修工事 |
| 工事場所 | 王禅寺中央小学校 |
| 履行期限 | 契約日 ～ 令和 6 年 8 月 30 日 |
| 工事内容 | 詳細は別紙参照 |
| 工事（修繕）場所の状況等 | GHP-2-2：2F普通教室、GHP-4-2：4F普通教室 プラグやコイルの劣化、へたりのため起動失敗やエンジン過小運転の異常のエラーにより 運転不能劣化部品を交換することとする。 |
| 官公庁等への届出 | (あ り ・ な し) 届出名称： |
| 共通事項等 | <ul style="list-style-type: none">・施工にあたっては、関係法令や施設管理規定等から逸脱しないよう、当該施設等の管理者または監督員と十分調整し、本仕様書のほか、必要に応じて事前に工事 場所の確認等を行うこと。・大気汚染防止法等に基づき、石綿事前調査を行い、調査結果の報告を行うこと。また、必要に応じて適切な処理を行うこと。・現場及び周辺環境若しくは施設等の運営に配慮し、安全確保に努めること。・校門等に埋設配線等があるため、学校及び発注者に状況を確認し、十分な注意のもと、工事を行うこと。・使用及び金額等の変更については、工事施工前に発注者と協議等を行い、必要な手続きの後、施工を行うこと。・本工事に係る諸法令を遵守すること。・施工経過のわかる資料（例：工程表、写真等）を必ず提出すること |

(所管課) 麻生区内学校施設包括管理グループ 代表事業者 和光産業株式会社

(連絡先) 044 (455) 4501

[illegible]

以上です。

軽易工事施工台帳（工事記録簿）

(請負者)

住所

商号又は名称

代表者職氏名(受任者)

次の工事についての作業状況を報告します。

1 工事内容

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 発注番号 | 1118- | 請負日 | 令和 年 月 日 |
| 件名 | | | |
| 工事場所 | | | |
| 着手日 | 令和 年 月 日 | 請負金額 | 円 |
| 履行期限 | 令和 年 月 日 | | |

2 作業内容

| 月 日 | 作業内容 |
|-----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 備考 | |

3 学校確認（作業終了後）

確認日 令和 年 月 日

確認者 学校 学校長 印

(注1) この台帳は、作業過程が分かるように記録し、写真その他資料により確認できるようにしてください。

(注2) 作業内容の欄が不足する場合は、適宜行を追加して記入してください。

(注3) この台帳は、工事の完成、学校長の確認後（押印後）に提出してください。

軽 易 工 事 完 成 届

令和 年 月 日

(あて先) 麻生区内学校施設包括管理グループ

請負者 住 所 _____
商号又は名称 _____
代 表 者 名 _____

次の工事が完成したのでお届けします。

| | |
|-----------|----------|
| 工 事 名 | |
| 工 事 場 所 | |
| 請 負 金 額 | 円 (税込) |
| 完 成 期 限 | 令和 年 月 日 |
| 完 成 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備 考 | |

検 査 確 認 書

上記の業務について契約仕様どおりの履行を確認しました。

令和 年 月 日

住 所 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-3-17
麻生区内学校施設包括管理グループ
商号又は名称 代表事業者 和光産業株式会社
担 当 者 名 _____