

## 軽 易 工 事 仕 様 書

工事名称	消火栓設備補修工事
工事場所	白鳥中学校
履行期限	契約日 ～ 令和 6 年 9 月 30 日
工事内容	詳細は別紙参照
工事（修繕）場所の状況等	屋上設置の屋内消火栓補給水槽への給水管、消火栓への配管から多量の水漏れ。 直下の 3 F トイレに水漏れし、水道メーターも大きくまわった。 屋上の配管が入り込んでいる鳩小屋に作業できる開口部をあけ配管の補修を行う事とする。
官公庁等への届出	( あ り ・ な し ) 届出名称：
共通事項等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工にあたっては、関係法令や施設管理規定等から逸脱しないよう、当該施設等の管理者または監督員と十分調整し、本仕様書のほか、必要に応じて事前に工事 場所の確認等を行うこと。</li> <li>・大気汚染防止法等に基づき、石綿事前調査を行い、調査結果の報告を行うこと。また、必要に応じて適切な処理を行うこと。</li> <li>・現場及び周辺環境若しくは施設等の運営に配慮し、安全確保に努めること。</li> <li>・校門等に埋設配線等があるため、学校及び発注者に状況を確認し、十分な注意のもと、工事を行うこと。</li> <li>・使用及び金額等の変更については、工事施工前に発注者と協議等を行い、必要な手続きの後、施工を行うこと。</li> <li>・本工事に係る諸法令を遵守すること。</li> <li>・施工経過のわかる資料（例：工程表、写真等）を必ず提出すること</li> </ul>

(所管課) 麻生区内学校施設包括管理グループ 代表事業者 和光産業株式会社

(連絡先) 044 (455) 4501

[illegible]

以上です。

## 軽易工事施工台帳（工事記録簿）

(請負者)

住所

商号又は名称

代表者職氏名(受任者)

次の工事についての作業状況を報告します。

## 1 工事内容

発注番号	1118-	請負日	令和 年 月 日
件名			
工事場所			
着手日	令和 年 月 日	請負金額	円
履行期限	令和 年 月 日		

## 2 作業内容

月 日	作業内容
備考	

## 3 学校確認（作業終了後）

確認日 令和 年 月 日

確認者 学校 学校長 印

(注1) この台帳は、作業過程が分かるように記録し、写真その他資料により確認できるようにしてください。

(注2) 作業内容の欄が不足する場合は、適宜行を追加して記入してください。

(注3) この台帳は、工事の完成、学校長の確認後（押印後）に提出してください。

## 軽 易 工 事 完 成 届

令和 年 月 日

(あて先) 麻生区内学校施設包括管理グループ

請負者 住 所 \_\_\_\_\_  
商号又は名称 \_\_\_\_\_  
代 表 者 名 \_\_\_\_\_

次の工事が完成したのでお届けします。

工 事 名	
工 事 場 所	
請 負 金 額	円 (税込)
完 成 期 限	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 年 月 日
備 考	

## 検 査 確 認 書

上記の業務について契約仕様どおりの履行を確認しました。

令和 年 月 日

住 所 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-3-17  
麻生区内学校施設包括管理グループ  
商号又は名称 代表事業者 和光産業株式会社  
担 当 者 名 \_\_\_\_\_