

川崎市立学校プール循環浄化装置保守点検業務仕様書

1 目的

対象学校に設置されているプール及び水浴室等の循環浄化装置（以下「装置」という。別紙一覧表参照）について、その機能が十分に発揮できるように保守点検を実施する。

2 履行場所 別紙一覧表のとおり

3 履行期間 令和7年4月1日～令和7年12月28日

4 業務内容

- (1) 点検の回数は1装置につき、第1回目の点検を 令和7年4月1日～各校プール使用開始前、第2回目の点検を夏季休業中～令和7年12月28日とし、各対象学校と日程等を調整の上、保守点検を実施すること。ただし、これによりがたい場合は、発注者と受注者との協議により変更することができるものとする。
- (2) 自動塩素制御装置（E Gフィーダー）を設置している学校については、第1回目の点検の際にカートリッジフィルターの交換を行うこと。
- (3) 第1回目の点検の際に、装置及び装置附属機器の取扱方法について、各対象学校の職員に必ず説明すること。
- (4) 第2回目の点検終了後、装置及び装置附属機器に関するブレーカーをOFFにし、使用できない状態にすること。
- (5) 業務の実施に必要な用具及び軽易な消耗品の交換等については、受注者の負担とする。
- (6) 業務の実施に最低限必要な水は、各対象学校が水道を受注者に提供する。
- (7) 装置及び装置付属機器についての取扱説明を各対象学校の職員にすること。
- (8) 装置及び装置付属機器についての軽易な不具合が生じた場合は、必要に応じて学校現場を確認するなどし、処置を施すこと。
- (9) 装置及び装置付属機器について修理又は交換等が必要な場合は、すみやかに発注者に報告すること。
- (10) 業務を実施する際は、各対象学校の職員立会いの下で実施すること。
- (11) 各保守点検の実施について、検査に合格しないときは、直ちに必要な処置を施し、再度検査を受けなければならない。
- (12) 各業務の実施に際し、受注者が川崎市又は第三者に損害を与えた場合は、受注者はその損害を賠償する。ただし、その責めが川崎市に帰する場合はこの限りでない。
- (13) 本契約書に定めのない事項又は本契約書の各項について疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。

5 報告書等の作成・提出

- ・各点検後、すみやかに各装置に適合した装置保守点検報告書を作成し、学校及び発注者に提出すること。なお、発注者には別途、装置保守点検報告書のデータをメールにて提出すること。
- ・各点検後、すみやかに別紙「作業完了報告書」を作成し、各対象学校長の確認印（職印）を受けた後、提出し、検査を受けること。

6 業務実施上の注意事項

- (1) 業務実施1ヶ月前に、実施予定日を一覧表にして日程・時間を発注者に連絡すること。なお、学校側の都合により予定日を変更いただく場合がありますのでご了承ください。また、業務実施日は、原則として学校閉庁日（土曜日・日曜日・祝日、夏季学校閉庁日等）を除きます。
- (2) 実施に当たっては学校運営に支障のないように留意し、周囲の安全に十分配慮すること。
- (3) 施設へ出入りの際は、施設管理者に必ず事前に届け、名札の着用等、学校の指示に従うこと。
- (4) 本委託業務の内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
- (5) 本業務において知り得た事項は、許可なく使用、あるいは第三者に提供してはならない。

No8 プール設備清掃保守点検

No.	学校名	循環器（ろ過機）				可動床	
		型式	製造者	設置年	自動塩素 制御装置	方式	床面積
1	長沢小学校	T S A - 1	トースイ株式会社	H26	○		
2	西生田小学校	T S - 2	トースイ株式会社	H11			
3	千代ヶ丘小学校	水理 4 0 m ³ /h	水理工業株式会社	S51			
4	金程小学校	T S - 2	トースイ株式会社	H2			
5	百合丘小学校	T S A - 3	トースイ株式会社	H24	○		
6	麻生小学校	T S - 2	トースイ株式会社	H2			
7	王禅寺中央小学校	T S A - 3 - 8 2	トースイ株式会社	H23	○	チェーンドライブ	325m ²
8	真福寺小学校	T S - 1	トースイ株式会社	S56			
9	虹ヶ丘小学校	T S A - 1	トースイ株式会社	R4	○		
10	柿生小学校	M S - Z V S	ミウラ化学装置株式会社	H14			
11	岡上小学校	T S A - 1	トースイ株式会社	H31	○		
12	片平小学校	T S - 1	トースイ株式会社	S58			
13	栗木台小学校	T S - 1	トースイ株式会社	S57			
14	金程中学校	T S A - 1	トースイ株式会社	R5	○		
15	長沢中学校	T S - 1	トースイ株式会社	S53			
16	麻生中学校	T S - 2	トースイ株式会社	H2			
17	柿生中学校	T S A - 3	トースイ株式会社	H22	○		
18	白鳥中学校	SPK-160S5A	株式会社ショウエイ	H27			
19	はるひ野小・中学校	P-090SE-20B11R	日本フイルコン株式会社	H19	○	チェーンドライブ	325m ² (25m×13m)

(受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室)

作業完了報告書

令和 年 月 日

学 校 長 様

(受託者)
所 在 地 _____

名 称 _____

代表者氏名 _____ 印

業務名 川崎市立学校プール等循環浄化装置保守点検業務

(_____ 小 ・ 中 学校の 1 回目)

が完了しましたので、報告いたします。

上記の業務について、完了したことを確認し、装置及び装置附属機器の
取扱方法について説明を受けました。

令和 年 月 日

川崎市立 _____ 学校長 _____ 印

(受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室)

作業完了報告書

令和 年 月 日

学 校 長 様

(受託者)
所 在 地 _____

名 称 _____

代表者氏名 _____ 印

業務名 川崎市立学校プール等循環浄化装置保守点検業務

(_____ 小 ・ 中 学校の 2回目)

が完了しましたので、報告いたします。

上記の業務について、完了したことを確認しました。

令和 年 月 日

川崎市立 _____ 学校長 _____ 印