

川崎市立学校連結送水管設備耐圧試験業務 仕様書

1 目的

本業務は、別紙の耐圧試験対象校一覧（設置後１０年または、前回の点検から３年を経過した連結送水管設備を有する学校）において、平成１４年３月１２日付け消防庁告示第３号に基づき、耐圧試験を行うものである。

2 履行場所 別添「耐圧試験 対象校一覧」のとおり

3 履行期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日までとする。

4 業務内容

- （１）本業務は消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３に規定する者が実施しなければならない。
- （２）業務実施に伴い必要となる消耗品類は、受託者の負担とする。
- （３）業務着手にあたり、契約締結後、（１）に関する資格を証明する書類を提出すること。

5 報告書等の作成・提出

業務は関係法令に基づき行い、成果として「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」（平成元年１２月１日付消防庁告示第４号）別記様式第２１号連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書」またはそれに準ずる様式を、作業完了報告書とともに提出すること。

6 業務実施上の注意事項

- （１）実施日については、各学校長と協議のうえ決定し、発注者に報告すること。
 - （２）終了時に点検結果の概要を各学校長に報告すること。
 - （３）各学校長の指示に従い、授業等に支障をきたすことがないようにすること。
- また、「消防用設備等の点検制度のあり方についての検討報告書」（平成２０年２月・総務省消防庁予防課）で示された消防用設備等の点検に必要な人員を順守し履行すること。

耐圧試験 対象校一覧

	学校名	所在地	連結送水管	実施年
1	百合丘小学校	麻生区百合丘2丁目1番2号	2系統	令和7年度

(受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室)

作業完了報告書

令和 年 月 日

学 校 長 様

(受託者)
所 在 地 _____
名 称 _____
代表者氏名 _____ 印

業務名 川崎市立学校連結送水管設備耐圧試験 (百合丘 小学校)

が、完了しましたので、報告いたします。

上記の業務について、完了したことを確認しました。

令和 年 月 日

川崎市立_____学校長_____ 印