

川崎市立学校給食室給湯器保守点検業務委託仕様書

1 目的

川崎市立学校の給食室に設置されている給湯器について、能力保全のため各部の点検整備及び、設置状況の確認を行う。

2 履行場所 麻生区内川崎市立学校 16校64台（別添「学校設置状況」のとおり）

3 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

4 業務内容（年1回）

バーナー関係、本体関係、電気関係、付属調節機器及び測定項目について点検整備を実施する。

ア 配管部

- ・外部漏洩の有無
- ・ストレーナ目詰まり等の有無（分解メッシュ清掃）

イ 配線部

- ・電源極性・グラウンドの状態
- ・各リレー作動・ビス緩みの有無

ウ 駆動部 （必要に応じてネジ・ボルト等の増し締めを行う）

- ・モーター・ベアリングの音の有無
- ・ファン・振動・目詰まりの有無
- ・ポンプ形式設定圧の状況
- ・カップリング機能等の確認

エ 電磁弁 機能弁越の有無

オ 点火装置

- ・トランス機能等の確認
- ・スパークロッド、フレイムロッド取り外し清掃

カ ノズル廻りの状態の確認

キ 燃焼筒周辺等の状態（必要に応じ清掃）

ク 燃焼状態の確認

- ・プロテクトリレー
- ・その他着火・燃焼状態・燃焼量

ケ 各インターロックの点検

- ・温度・圧力スイッチ・水高計・低水位装置・感震器作動確認・ガス圧風圧のスイッチ等

コ その他

ガス漏れの有無・各部の錆・給水ポンプ等の状態

5 業務着手

- (1) 業務着手前に、点検結果報告書の様式を発注者へ提出し、確認を受けること。
- (2) 作業完了報告書は受注者が用意し、作業日当日に履行場所へ持参すること。
- (3) 作業日当日は、来校の旨を必ず学校職員に告げ、ID着用などの指示に従うこと。

6 報告書等の作成・提出

作業完了後は、学校職員による作業確認を受け、作業完了報告書に確認をした学校職員の記名を受けた書類を受領すること。その際、修理や交換等の対応を要する設備等がある場合はその報告をすること。

・提出物

様式	形式	備考
作業完了報告書	紙	学校長の記名及び公印があるもの
点検結果報告書	データおよび紙	任意様式
写真データ	電子メールにて	学校毎にフォルダーを作成し格納すること 画像データ名：学校と設備がわかる名を使用すること

7 業務実施上の注意事項

- (1) 業務実施1ヶ月前に、実施予定日を一覧表にして日程・時間を発注者に連絡すること。なお、学校側の都合により予定日を変更いただく場合がありますのでご了承ください。また、業務実施日は、原則として学校閉庁日（土曜日・日曜日・祝日、夏季学校閉庁日等）を除きます。
- (2) 点検整備業務に必要な消耗品類は受託者の負担とする。
- (3) 点検整備業務には必ず学校側責任者立会いの下で実施すること。
- (4) 点検整備従事者が給食室内に入室する際は、衛生状態に特に注意すること。
- (5) 業務履行にあたっては、機器の取扱いに十分注意をし、事故ならびに危険の及ぶことのないようにすること。
- (6) 点検整備の際、受注者の責により学校施設・備品等を毀損したときは、その旨を速やかに学校側責任者に報告し、指示に従い復旧すること。
なお、復旧に要した費用は、受注者が負うものとする。
- (7) 給湯器、清掃した設備、作業中の写真を必ず撮影すること。
- (8) 学校の設置機器等と「学校設置状況」の記載内容に相違がある場合は、発注者に相違内容等を書面にて別途報告すること。
- (9) この仕様に記載していない項目については、発注者と協議の上、決定することとする。

各校の設置状況

学校番号	NO	学校名	メーカー	機種	台数	導入年度目安
100	1	長沢小学校	パーパス	GS-321GW	5	平成9年度
101	2	西生田小学校	パーパス	GS-3200GW	2	平成24年度
			パーパス	GS-3200GW	3	平成29年度
			リンナイ	RUXC-SE5001MQW	5	令和7年度
102	3	千代ヶ丘小学校	パーパス	PG-H500WS	3	令和3年度
103	4	金程小学校	ノーリツ	GQ-C5032 WZ	3	平成28年度
104	5	百合丘小学校	ノーリツ	GQ-C5022 WZ	3	平成24年度
105	6	南百合丘小学校	パーパス	GS-321 GW	5	平成10年度
106	7	麻生小学校	ノーリツ	GQ-5011 WZ-F-2	3	平成18年度
107	8	東柿生小学校	ノーリツ	GQ-5011 WZ-2	3	平成20年度
108	9	王禅寺中央小学校	ノーリツ	GQ-C5012 WZ-2	3	平成22年度
109	10	真福寺小学校	ノーリツ	GQ-5021 WZD-F	3	平成30年度
110	11	虹ヶ丘小学校	パーパス	GS-3200GW	5	平成29年度
111	12	柿生小学校	パーパス	GS-3200GW	1	平成28年度
			パーパス	GS-3200GW	4	令和2年度
112	13	岡上小学校	ノーリツ	GQ-5021 WZD-F	3	平成25年度
113	14	片平小学校	ノーリツ	GQ-C5022WZ	3	平成26年度
114	15	栗木台小学校	パーパス	PG-H500WS	3	令和3年度
115	16	はるひ野小中学校	ノーリツ	GQ-5021 WZD-F	1	平成19年度
			ノーリツ	GQ-5011 WZ-F-2	3	平成28年度

(受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室)

作業完了報告書

令和 年 月 日

学 校 長 様

(受託者)

所 在 地 _____

名 称 _____

代表者氏名 _____ 印 _____

業務名 川崎市立学校給食室給湯器保守点検業務 (_____)

が、完了しましたので、報告いたします。

上記の業務について、完了したことを確認しました。

令和 年 月 日

川崎市立_____学校長_____ 印 _____